



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**DIRECTION SECURITE SANITAIRE**

**SERVICE SANTE ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR**

Affaire suivie par : Département « eau potable »

Courriel : [ars971-edch@ars.sante.fr](mailto:ars971-edch@ars.sante.fr)

Tél. : 05 90 99 64 59 / 64 60

Réf. : DSS/SSEE/

**ars**  
Agence de Santé  
Guadeloupe  
Saint-Martin  
Saint-Barthélemy

Gourbeyre, le

Le Directeur Général de l'Agence de Santé  
de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

à

**Madame le Maire de La Moule  
Monsieur le Président du SMGEAG**

**LEVEE D'INTERDICTION DE CONSOMMATION  
EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE  
Ville de Le Moule  
UDI DUCHASSAING**

Dans le cadre de l'autocontrôle des eaux destinées à la consommation humaine réalisé par le SMGEAG, le SMGEAG m'a fait part des résultats des recontrôles effectués le 22/12/2025 en sortie de la station de traitement de Duchassing ainsi que sur l'unité de distribution (UDI) de Duchassing à Le Moule.

Conformément aux articles R.1321-26 à 30 du Code de la Santé Publique et de l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ces résultats montrent que la qualité des eaux distribuées est conforme aux valeurs fixées par la réglementation en vigueur

Aussi, je vous invite à lever la restriction de consommation de l'eau demandée par mes services le 19 décembre 2025 ; de communiquer à la population cette mesure ; et de transmettre ces éléments à mes services.

Vous trouverez dans le Tableau 1 ci-après, la synthèse des résultats reçus ce jour des prélèvements réalisés le 22/12/2025 sur lesquels se base la présente demande de levée de restriction de consommation.

Pour Le Directeur Général,

Dr Florelle BRADAMANTIS  
Directrice générale adjointe

Copie :  
Monsieur le Préfet  
Direction technique du SMGEAG



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

Tableau 1: Synthèse des résultats de recontrôle

Date Prélèvement	Lieu	Désinfection	Bactéries aérobies revivifiables à 36°C (UFC/100ml)	Bactéries aérobies revivifiables à 22°C (UFC/100ml)	Escherichia Coli (UFC/100ml)	Entérocoques (UFC/100ml)	Bactéries Coliformes (UFC/100ml)	Bactéries sulfito- réductrices (UFC/100ml)
		Chlore libre (mg/l)						
22/12/2025	Sortie TTP Duchassing	0,52	En cours	En cours	0	0	0	0
22/12/2025	Ecole de la 2ème chance	2,19	En cours	En cours	0	0	0	0
Limites de qualité de l'eau traitée		-	-	-	0	0	-	-
Références de qualité de l'eau traitée		-	Pas de variations supérieures à un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle	Pas de variations supérieures à un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle	-	-	0	0