RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION SECURITE SANITAIRE

Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

Gourbeyre, le 29/10/2026

SERVICE SANTE ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR

Affaire suivie par : Département « eau potable »
Courriel : ars971-edch@ars.sante.fr
Tél. : 05 90 99 64 59 / 64 60

Ref : DSS/342

Le Directeur Général de l'Agence de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

à

Monsieur le Directeur de la clinique des nouvelles eaux vives

DEMANDE DE LEVEE DE L'INTERDICTION DE CONSOMMATION
EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE
Clinique des nouvelles eaux vives à Saint Claude

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, le laboratoire Carso m'a fait part ce jour des résultats du prélèvement de recontrôle réalisés le 27/10/2026.

Conformément aux articles R.1321-26 à 30 du Code de la Santé Publique et de l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, ces résultats montrent que la qualité des eaux distribuées est conforme à la règlementation.

Aussi, je vous invite à lever l'interdiction de consommation de l'eau demandée par mes services le 26 octobre dernier; de communiquer à la population cette mesure ; et de transmettre ces éléments à mes services.

Vous trouverez dans le Tableau 1 ci-contre, la synthèse des résultats des prélèvements réalisés le 27/10/2026 sur lesquels se base la présente demande de levée de restriction de consommation.

P/ Le Directeur Général,

Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

Copie :
Monsieur le Préfet
Direction technique du SMGEAG

Tableau 1: Synthèse des résultats de recontrôle

Date Prélèvement	Lieu	Désinfection	Bactéries aérobies revivifiables à 36°C (UFC/100ml)	Bactéries aérobies revivifiables à 22°C (UFC/100ml)	Escherichia Coli (UFC/100ml)	Entérocoques (UFC/100ml)	Bactéries Coliformes (UFC/100ml) PRESOMPTIFS	Bactéries sulfito-réductrices (UFC/100ml)
		Chlore libre (mg/l)						
27/10/2026	**Sortie Réservoir de la clinique NEV**	1,01	< 1	En cours	< 1	< 1	< 1	< 1
27/10/2026	**clinique NEV robinet cuisine**	0,90	< 1	En cours	< 1	< 1	< 1	< 1
27/10/2026	**clinique NEV salle de garde 1er étage**	0,77	< 1	En cours	< 1	< 1	< 1	< 1
Limites de qualité de l'eau traitée		-	-	-	0	0	-	-
Références de qualité de l'eau traitée		-	Pas de variations supérieures à un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle	Pas de variations supérieures à un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle	-	-	0	0